

AUSSCHREIBUNGSTEXTE FÜR STAHLZARGEN

Stahlzargen aus galvanneal verzinkten Stahlprofilen 1,5mm stark, Zarge gepresst, in Gehrung geschnitten und durchgehend verschweißt. Oberfläche grundiert.

Mit eingeschweißter Distanzschiene, wahlweise Anschlag- oder Bodentrennwinkel 30/30/3 mm verzinkt. Bei Erfordernis mit zusätzlicher Aussteifung im Schwellenbereich. Ausführung der Falzmasse, Band- und Schossmaße laut ÖNORM B5330/8.

ZARGENPROFIL laut Katalog (oder Sonderprofil laut Zeichnung) Standard in galvanneal verzinktem Stahlblech 1,5mm stark.

LIEFERBARE SONDERTYPEN

- › Stahlblech verzinkt 2mm
- › Edelstahlblech 1.4301 / Oberfläche gebeizt
- › Edelstahlblech 1.4301 / Oberfläche geschliffen Korn 400
- › Sonstige Sondermaterialien auf Anfrage.

DICHTUNG wahlweise in Grau oder Schwarz lose mitgeliefert, ohne Einbau (Brandschutztüren FH in Grau)

BANDAUFNAHME laut ÖNORM B5330/8 - Anuba-Muffe M10/1 mm

LIEFERBARE SONDERELEMENTE

- › Anuba Muffe 3-DIM
- › Bandunterkonstruktion für Simons VX
- › Bandunterkonstruktion für Simons TECTUS
- › Sonderbänder auf Anfrage

SCHLOSSÖFFNUNG gestanzt mit Mörtelschutzkasten (Sonderanfertigung auf Anfrage möglich).

ERFORDERLICHE ANGABEN FÜR LV

- › Zargenprofil - Nummer, Brandschutzanforderung
- › Bandtype
- › Stückzahl
- › Durchgangslichte Breite und Höhe (DL)
- › Profilbreite (PB) oder fertige Wandstärke (WS)
- › Schwellenausführung
- › Befestigung (Gipskartonwand, Betonwand, usw.)